

Kraków, dnia 27.01. 2025 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Do wszystkich Uczestników

postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „**Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w Punkcie Socjalnym Caritas Archidiecezji Krakowskiej**”, znak sprawy: **ZO.24 – 05**.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę::

NIKLA Sp. z o.o. Sp. k., 34-114 Marcyporęba, ul. Kamieniec 176

Cena brutto oferty: 404 670 PLN

Uzasadnienie:

Najkorzystniejsza oferta spośród złożonych w ramach przedmiotowego postępowania, spełniająca wszystkie wymagania i warunki określone w SWZ, niepodlegająca odrzuceniu.

Zamawiający odrzucał w niniejszym postępowaniu następujące oferty:

1. ofertę Wykonawcy **SOLIGHT Sp. z o. o. 43-300 Bielsko Biała, ul. Grabowa 6** na podstawie braku złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów oraz niezgodności oferty z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Uzasadnienie:

Zamawiający pismem z dnia 9 stycznia br. wezwał wykonawcę SOLIGHT Sp. z o. o. do złożenia wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oraz do uzupełnienia oferty o dokumenty tj. :

w zakresie postawionych przez Zamawiającego warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (rozdział 13) ust. 1 Zapytania ofertowego) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

- wykaz dostaw wraz z montażem, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty zgodnie z załącznikiem 3 do formularza oferty;

- certyfikat autoryzowanego instalatora wybranego przez siebie producenta falowników.

Wykonawca przesłał w dniu 14 stycznia br. wyjaśnienie oraz dokumenty w formie kart katalogowych na potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych oferowanych urządzeń, jednak nie przekazał wykazu dostaw wraz z montażem w tym również referencji potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. W przekazanej dokumentacji brak jest również certyfikatu *autoryzowanego instalatora wybranego przez siebie producenta falowników*.

Ponadto Wykonawca SOLIGHT Sp. z o.o. przedstawił karty katalogowe, z których wynika, że zaproponował magazyny energii LFR 4850, w liczbie 9 szt., o pojemności 2,56 kWh każdy, co po zsumowaniu daje pojemność 23,04 kWh. Zamawiający wymagał magazynu energii o pojemności 46 kWh, zatem parametry te nie są zgodne z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o zamówienie publiczne.

W świetle powyższego, Zamawiający nie ma podstaw, aby uznać spełnienie postawionego warunku potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz spełnienia warunków technicznych dla magazynu energii zatem odrzucenie oferty Wykonawcy SOLIGHT Sp. z o. o. jest w pełni uzasadnione i obligatoryjne.

- Ofertę Wykonawcy **Elektro- Kam Kamil Kułaga**, Ul. Wydrza 103 39-410 Grębów na podstawie niezgodności oferty z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Zamawiający pismem z dn. 14.01.2025 wezwał oferenta do przedstawienia konfiguracji magazynów energii tak, aby uzyskały pojemność 46 kWh i moc maksymalną 10 kW. W odpowiedzi Oferent poinformował, że pojemność magazynów i moc maksymalna wynika z przedstawionej przez oferenta karty katalogowej.

Z karty katalogowej wynika, że maksymalna ilość modułów bateryjnych przy jednoczesnej pracy to 8 szt. a ich maksymalna moc w takiej konfiguracji to 10,24 kW, co już przekracza założone parametry mocy o 0,24 kW. Przy spełnieniu parametru z zakresu wymaganej pojemności oferent musiałby zastosować 10 modułów bateryjnych, aby uzyskać pojemność 46 kWh. Przy takiej konfiguracji moc wyjściowa magazynu energii wzrosłaby do 18,43 kW. Zatem wymagany parametr mocy magazynu energii zostaje znacznie przekroczony i tym samym nie spełnia warunków określonych przez Zamawiającego.

Ponadto z karty katalogowej wynika również, że oferent udziela gwarancji 10 lat, która obejmuje wydajność magazynu energii. Zamawiający wymagał gwarancji 10 lat na urządzenie.

W świetle powyższego, Zamawiający nie ma podstaw, aby uznać spełnienie postawionych warunków w zakresie j.w. , zatem odrzucenie oferty Wykonawcy **Elektro- Kam Kamil Kułaga** jest w pełni uzasadnione i obligatoryjne.

Dziękujemy za zainteresowanie postępowaniem o zamówienie publiczne i złożenie ofert.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: krzysztof.kania@krakowcarotas.pl

Dyrektor
CARITAS ARCHIDIECZYZI KRAKOWSKIEJ

Ks. Mariusz Stonina